


| Znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne | | |
|---|---|---|
|  |  | Zakaz wstępu |
|  | | Zakaz używania otwartego ognia |
|  | | Zakaz palenia |
|  | | Zakaz używania telefonów komórkowych |
|  | | Znak ostrzegawczy – „Uwag Gaz” |
|  | | Znak informacyjny o strefie zagrożenia wybuchem „Strefa zagrożona wybuchem 2” |
|  | | Ogólny znak ostrzegawczy - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie |
|  | | Ostrzeżenie przed substancjami i mieszaninami wybuchowymi (do oznaczania pomieszczeń nawianialni gazu, zbiorników THT lub LNG) |
|  | | Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej. |

| | |
|---|--|
|  | <p>Ostrzeżenie przed niską temperaturą i warunkami zamarzania</p> |
|  | <p>Znak zakazu Zakaz używania urządzeń i narzędzi powodujących iskrzenie</p> |
|  | <p>Zintegrowana tablica ostrzegawcza dla stacji gazowych i zespołów gazowych na przyłączy</p> <p>Minimalny format tablicy 550 x 550 mm (wysokość piktogramów 100 mm)</p> <p>Dla obiektów o ograniczonej powierzchni montażu optymalny format tablicy 385 x 385 mm (wysokość piktogramów 70 mm)</p> |
|  | <p>Zintegrowana tablica ostrzegawcza dla stacji gazowych i instalacji regazyfikacji gazu ziemnego LNG</p> <p>Minimalny format tablicy 550 x 550 mm (wysokość piktogramów 100 mm)</p> <p>Dla obiektów o ograniczonej powierzchni montażu optymalny format tablicy 385 x 385 mm (wysokość piktogramów 70 mm)</p> |
|  | <p>Produkt niebezpieczny dla środowiska</p> <p>Minimalny format tablicy (naklejki) 100 x 100 mm (do oznaczania zbiorników nawalialni gazu)</p> |
|  | <p>Ciąg roboczy / rezerwowy / pomiarowy (przykład oznaczenia)</p> <p>Minimalny format tablicy 210 x 148 mm.</p> |
|  | <p>Armatura zamknięta / otwarta</p> <p>Minimalny format tablicy 80 x 80 mm</p> |

| | |
|---|--|
|  | Urządzenie elektryczne |
|  | Wyłącznik główny zasilania elektrycznego. |
| Tablica informacyjna właściciela obiektu | wzór tablicy informacyjnej zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PSG. |